

# 平成25年度 測定調査結果

神鋼鋼線工業(株)尾上事業所

## 1. 水質調査結果

水質濃度				汚濁負荷量			
項目		協定値	測定値	項目		協定値	測定値
p H		5.8-8.6	7.2-7.8	—		—	—
COD (mg/L)	平均	10	4.2	COD (kg/日)	通常	12	—
	最大	15	4.9		最大	14	3.8
BOD (mg/L)	平均	10	2.3	BOD (kg/日)	通常	12	—
	最大	15	2.8		最大	14	2.3
SS (mg/L)	平均	20	2	SS (kg/日)	通常	24	—
	最大	25	3		最大	27	3
ノルマル ヘキサン 抽出物質 (mg/L)	平均	1	<0.5	ノルマル ヘキサン 抽出物質 (kg/日)	通常	2	—
	最大	2	<0.5		最大	2	<0.4
鉛 (mg/L)	最大	0.1	0.003	(平均とは日間平均をいう。)			

## 2. 騒音調査結果

(単位：デシベル)

測定地点	基準	測定値	測定地点	基準	測定値
1	65	50	5	65	54
2	65	54	6	65	52
3	65	62	7	65	50
4	65	44	8	65	54

# 事業所地図及び騒音測定地点

