

加古川市新クリーンセンター維持管理状況表(令和2年度)

(ばいじん除去を行った月日)

1号炉		2号炉		3号炉	
冷却設備	排ガス処理設備	冷却設備	排ガス処理設備	冷却設備	排ガス処理設備
5月18日		7月31日		6月18日	11月2日～5日
12月27日		11月13日		9月22日	
		3月25日		2月5日	

※ 設備ごとの口内にばいじんを手作業により除去した年月日を記入。
稼働中の冷却設備はストブローにより、排ガス処理設備はパルスエアーにより、定期的にはいじん除去を実施。