

たんようウェルネスパーク プール天井ボード落下による一時休止について

主催	スポーツ・文化課
日時	令和8年2月18日（水）から当面の間
場所	たんようウェルネスパーク（プールエリア）
内容	<p>たんようウェルネスパークにおいて、令和8年2月18日（水曜日）早朝、プール・スパゾーンの天井ボードの一部が落下していることが判明しました。これに伴い、令和8年2月18日（水曜日）から当面の間、安全確認等のためプールエリアの利用を一時休止します。</p> <p>なお、ジム・スタジオ・更衣室内のお風呂は利用可能です。</p> <p>【発生場所】 たんようウェルネスパーク（プールエリア）（加古川市東神吉町天下原 370 番地）</p> <p>【落下物】 天井ボード（大きさ 約1メートル×2メートル）</p> <p>【今後の対応】 検討中です。</p> <p>※開館時間外に発生したものであり、利用者・施設スタッフにけが人はありませんでした。 ※利用再開については、決まり次第ホームページ等でお知らせします。</p> <p>（ 初めて ）</p>

市ホームページ	掲載予定（2月18日）
広報かこがわ	掲載しない



加古川市 スポーツ・文化課 企画管理係（担当：藤田ほ）
☎079-427-9338（内線3135）

