

加古川市新クリーンセンター 排ガス中のダイオキシン類測定結果

1号系焼却炉

(令和3年度)

項 目	第1回	第2回	第3回	第4回
採 取 し た 年 月 日	5月20日	8月18日	12月16日	/
採 取 し た 位 置	煙突	煙突	煙突	/
結 果 を 得 た 年 月 日	6月3日	9月1日	1月7日	/
測 定 結 果 (ng-TEQ/Nm ³)	0.0077	0.0092	0.037	/

2号系焼却炉

項 目	第1回	第2回	第3回	第4回
採 取 し た 年 月 日	4月6日	7月30日	10月13日	/
採 取 し た 位 置	煙突	煙突	煙突	/
結 果 を 得 た 年 月 日	4月21日	8月19日	10月26日	/
測 定 結 果 (ng-TEQ/Nm ³)	0.014	0.017	0.014	/

3号系焼却炉

項 目	第1回	第2回	第3回	第4回
採 取 し た 年 月 日	4月8日	/	/	/
採 取 し た 位 置	煙突	/	/	/
結 果 を 得 た 年 月 日	4月23日	/	/	/
測 定 結 果 (ng-TEQ/Nm ³)	0.0067	/	/	/