

## 質 問 ・ 回 答 書

件 名：「権現総合公園施設整備工事公募型プロポーザル」に係る質問及び回答

質問期間：令和4年8月29日（月）～9月9日（金）

No	質疑文書	項目番号	質問	回答
1	実施要領	4頁.9.(1)、 9頁.15	現地見学会以降は、現地確認をできないのか。	現在、当事業の施工範囲は別途発注の工事中であるため、工事エリア内での現地確認は禁止します。なお、工事エリア外からの確認は可能です。（添付資料1参照） 工事エリア外からの確認を行う際は事前に事務局へ連絡をお願いします。
2	要求水準書	4頁.(2).イ	複合遊具の周囲にゴムチップは不要なのか。	複合遊具の安全領域にゴムチップの使用は認めていません。しかし、遊具アイテム（遊具品目）の落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を選定し、敷設してください。
3	参考資料5 サイクル ステーション概要図	平面図	平面図の左上の間仕切り(900×900 2箇所)の用途は何か。	シャワーブースと別途、更衣室を配置しています。
4	－	－	四阿改修において、既設の炊事場・かまどの撤去は含まれているのか。	四阿改修には、既設の洗い場（炊事場）・かまどの取壊し及び処分、これら取壊し後の土間嵩上げを含みます。（添付資料2参照）