

様式第12号（第12条関係）

当てはまるほうにチェック  
してください。

改 修 結 果  
 改 修 計 画

報 告 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日			
加古川市消防長 様		代表者名（管理権原者名）で 報告してください。	
立入検査結果通知書の右上に記載された番号を記入してください。		報告者住所 加古川市加古川町北在家〇〇  氏名 〇〇〇(株) 代表取締役 消防太郎	
立入検査結果通知書第 〇〇〇〇 号により指摘されました事項につきましては、下記 のとおり報告いたします。		記	
所 在 地	〇〇〇〇ビル		
名 称	加古川市加古川町篠原町〇〇〇〇		
番 号	指摘項目	改修結果（計画）内容	改修（予定）年月日
1	消防用設備等	(1) 誘導灯の球切れについては、業者へ依頼し、改修予定です。	令和〇年〇月〇日
		(2) 自動火災報知設備の受信機付近に、警戒区域一覧図を備えました。	令和〇年〇月〇日
2	防火管理等	(1) 防火管理者を〇月〇日に選任し、届け出ました	令和〇年〇月〇日
		(2) 消防訓練を実施します。	令和〇年〇月〇日
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	