

様式第12号（第12条関係）

当てはまるほうにチェック
してください。

☐ 改 修 結 果

☐ 改 修 計 画

報 告 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

様

代表者名（管理権原者名）で
報告してください。

報告者住所 加古川市加古川町北在家〇〇

氏名 〇〇〇(株)
代表取締役 消防太郎

立入検査結果通知書の右上に記
載された番号を記入してくださ
い。

立入検査結果通知書第 号により指摘されました事項につきましては、下記
のとおり報告いたします。

記

所 在 地	加古川市加古川町篠原町〇〇〇〇		
名 称	〇〇〇〇ビル		
番 号	指摘項目	改修結果（計画）内容	改修（予定）年月日
1	消防用設備等	（1）誘導灯の球切れについては、業者 へ依頼し、改修予定です。	令和〇年〇月〇日
		（2）自動火災報知設備の受信機付近 に、警戒区域一覧図を備えました。	令和〇年〇月〇日
2	防火管理等	（1）防火管理者を〇月〇日に選任し、 届け出ました	令和〇年〇月〇日
		（2）消防訓練を実施します。	令和〇年〇月〇日
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	