

新クリーンセンターでの火災事故について

- 1 発生日時 令和3年12月29日（水）午前9時50分
- 2 発生場所 加古川市平荘町上原4番地の1
加古川市新クリーンセンター可燃性ごみ破砕機室内
- 3 発生後の経緯
午前 9時50分 可燃性ごみ破砕機室で火炎感知
スプリンクラーが作動し、中央制御室へ火災発生の連絡
屋内消火栓で自衛消火活動を開始
ごみ搬入車両の入場を停止
午前 9時55分 消防へ通報
初期消火活動にて消火を確認
午前10時05分 消防到着
午前10時16分 消防による鎮火宣言
午前11時10分 火災発生原因の調査を開始
午前11時30分 消防による確認の終了
ごみ搬入車両の入場を再開
- 4 火災発生原因
搬入ごみに混入したマッチが破砕機で破砕された時に発火したと推定される。
- 5 被害の有無
被害なし
- 6 今後の対応
市民、事業者に対して、受付の際に火災原因となるごみの混載をせず、分けて搬入するよう啓発を行うとともに、作業員による混載ごみの確認作業を徹底する。



発火原因調査の様子



火災原因